

Bastia, le 28 juillet 2015

31 JUIL. 2015

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAN GAVINO DI TENDA
MAIRIE DE SAN GAVINO DI TENDA

20246 SANTO PIETRA DI TENDA

SAN GAVINO DI TENDA

Références du prélèvement

Commune : SAN GAVINO DI TENDA
Installation : RESERVOIR CHIESA
Point de surveillance : RESERVOIR DE CHIESA
Localisation exacte : ROBINET SORTIE RESERVOIR

Prélevé le : mercredi 01 juillet 2015 à 09h45
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : P1
Prélèvement : 00069922

Résultats des contrôles

Mesures de terrain	Résultats	Exigences de qualité	
		inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 qualit.		
Odeur (qualitatif)	0 qualit.		
Saveur (qualitatif)	0 qualit.		
Température de l'eau	23,9 °C		25,00
pH	7,9 unitépH	6,50	9,00
Chlore libre	0,17 mg/LCl ₂		
Chlore total	0,25 mg/LCl ₂		

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE, BASTIA 2B01
Type de l'analyse : P1 Code SISE de l'analyse : 00067603 Référence laboratoire : 95062

	Résultats	Exigences de qualité	
		inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Couleur (qualitatif)	0 qualit.		
Turbidité néphélométrique NFU	0,15 NFU		2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
Titre alcalimétrique	<0,1 °F		
Titre alcalimétrique complet	11,73 °F		
Titre hydrotimétrique	13,4 °F		
MINERALISATION			
Calcium	46,7 mg/L		
Chlorures	9,9 mg/L		250,00
Conductivité à 25°C	265 µS/cm	200,00	1100,00
Sulfates	5,4 mg/L		250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	<0,5 mg/L C	2,00
-------------------------	-------------	------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L	0,10
Nitrates (en NO3)	1,56 mg/L	50,00
Nitrites (en NO2)	<0,05 mg/L	0,50

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL	
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL	
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL	0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/100mL	0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL	0
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL	0

Conclusion sanitaire au vu des paramètres mesurés

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

A.R.S. de Corse
Agence Régionale de Santé de Corse
Le Délégué Territorial de la Haute-Corse

François HEURGUIER

ARS de Corse - Délégation Territoriale de la Haute-Corse
Quartier Saint Joseph - CS 13003 - 20700 AJACCIO Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - Fax : 04 95 38 68 00